

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27,
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugpnuln@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому,
Радищевскому и Старокулаткинскому районам
433910 р.п. Радищево ул. Мира, 8 тел. 2-23-60

ул. Мира, 8, р.п. Радищево "08" сентября 2017 г

(место составления акта)(дата составления акта)

12 час.30мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№50

По адресу/адресам: Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 6
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской
области Хабиева С.М. от 17 августа 2017 года № 50

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Октябрьский детский сад»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому,
Радищевскому и Старокулаткинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копии распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ «Октябрьский детский сад» Цепкало В.А. 01.09.2017г в 09 часов 30 мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Павловского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области по пожарному надзору Мустакаев Руслан
Ростямович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Октябрьский детский сад»
Цепкало Валентина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Здание МДОУ Октябрьский детский сад занимает отдельно стоящее двух этажное здание, 1977 года постройки. Здание 2 степени огнестойкости. Кровля чердачная металлическая. В ночное время имеется сторож. Отопление водяное от отдельно стоящей газовой котельной. Здание и помещение детского сада защищены автоматической пожарной сигнализацией. Система пожарной сигнализации при получении сигнала о пожаре дублируется на центральный узел «01» ЕДДС по Ульяновской области, техническое обслуживание системы противопожарного мониторинга проводится компанией ООО «Знак-Авто» договор №162/17-ТМ от 19.01.2017 года. Техническое


обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре проводится компанией ООО «ЧОП «Гектор» договор №168/17-ТО от 09.01.2017 года. Здание и помещения детского сада обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения огнетушителями (ОП-4, ОП-5), заведен журнал учета огнетушителей. Заведующая детским садом обучена мерам пожарной безопасности в соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности». Соответствующие виды инструктажей с персоналом детского сада проводятся, предоставлены соответствующие программы, журналы (в журнале есть записи о проведении вводного, первичного, повторного противопожарных инструктажей с подписью инструктируемого и инструктирующего). Здание обеспечено сертифицированными знаками пожарной безопасности и поэтажными планами эвакуации людей в случае возникновения пожара.

В ходе проведения проверки: *выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами*


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункты нормативных актов, требования которых нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Под лестничным маршем допускается хранение мебели и других горючих материалов.	п.23 (к) Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390	Заведующий МДОУ «Октябрьский детский сад»


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **(не) внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


Мустакаев Р.Р.
(подпись проверяющего)


Цепкало В.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **(не)имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):


Мустакаев Р.Р.
(подпись проверяющего)


Цепкало В.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Перечень документов указанных в п.13 Распоряжении о проведении плановой выездной проверки.


Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Р.Р. Мустакаев

Подпись лица присутствующего в ходе проверки лиц _____
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Октябрьский детский сад» Цепкало Валентина Алексеевна

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"08" сентября 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

