

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области  
ул. Мира, дом 8, р.п. Радищево, Ульяновская область, 433910  
тел. 8 (84239) 2-23-60, E-mail: [ogpnrad@mail.ru](mailto:ogpnrad@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 5 / 1 / 3**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ «ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»  
Заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области Хабиева Сергея Мозафьяровича от 26.01.2021 года №5, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10ч. 00мин. до 12ч. 00мин. 11 февраля 2021 года, с 09ч. 00мин. до 10ч. 00мин. 18 февраля 2021 года, Общее время проверки 2 дня, проведена **плановая выездная** проверка главным государственным инспектором Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов по пожарному надзору Лабутиным Антоном Владимировичем, в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» здания и помещения детского сада совместно с заведующей Цепкало Валентиной Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указыва ется только ко ды выпол нения)
1	2		3	4
1	На фасаде здания детского сада направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	Пункт 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - Правила противопожарного режима в Р.Ф)	02.08.2021	
2	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в кабинете старшей подготовительной группы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри.	Пункт 26 Правил противопожарного режима в Р.Ф.	02.08.2021	
3	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в помещении прачечной не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри.	Пункт 26 Правил противопожарного режима в Р.Ф.	02.08.2021	
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в холле у музыкального зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри.	Пункт 26 Правил противопожарного режима в Р.Ф.	02.08.2021	

