

10.09.2021, 73210061000200659729



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области  
ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефон: (8422) 41-03-80 Факс: 44-17-39  
E-mail: [gouln@mv.ru](mailto:gouln@mv.ru), тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99  
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071  
тел./факс 44-84-75, [www.und.ru](http://www.und.ru), e-mail: [unduln@mail.ru](mailto:unduln@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому,  
Радищевскому и Старокулаткинскому районам управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ульяновской области  
ул. Мира, дом 8, р.п. Радищево, Ульяновская область, 433910  
тел. 8 (84239) 2-23-60, E-mail: [ogpnrاد@mail.ru](mailto:ogpnrاد@mail.ru)

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

р.п. Радищево, ул. Мира, 8  
(место составления)

« 10 » 09 20 21 г.  
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «10» сентября 2021г.  
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственным инспектором Павловского, Радищевского и Старокулаткинского  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
районов по пожарному надзору лейтенантом Лабутиним А.В.  
органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра 433912, Ульяновская область, Радищевский район, п.  
Октябрьский, ул. Школьная, 6  
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Цепкало Валентина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

№33-ЛС от 03.06.2011г

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

В ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

\_\_\_\_\_  
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта.

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

\_\_\_\_\_  
(\*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

\_\_\_\_\_  
(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: Здание МДОУ Октябрьский детский сад занимает отдельно стоящее двух этажное здание, 1977 года постройки. Здание 3 степени огнестойкости. Кровля чердачная металлическая. Здание рассчитано на 75 детей. Отопление водяное от отдельно стоящей газовой котельной. Со второго этажа здания имеется 4 выхода, 2 через внутренние лестничные клетки, 2 рассредоточенных выхода через наружные металлические лестницы. С первого этажа имеется 5 выходов наружу. На здании школы направление движения к источнику противопожарного водоснабжения выполнено указателем со светоотражающей поверхностью. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в кабинете старшей подготовительной группы обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в помещении прачечной обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в холле у музыкального зала обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в помещении младшей средней группы обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в помещении кухни обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. На путях эвакуации в коридоре между лестничной площадкой первого этажа и помещением прачечной не допущено размещение мебели, одежды и обуви. Огнетушитель, расположенный в тамбуре рядом с помещением кухни, закреплен. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в старшей подготовительной группе обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. В помещении уборной для персонала на 1-ом этаже эксплуатируется светильник с колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заключены договоры на техническое обслуживание АПС и системы

мониторинга. Признаки нарушений требований пожарной безопасности отсутствуют.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, проводившего осмотр)

\_\_\_\_\_  
(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

\_\_\_\_\_  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

\_\_\_\_\_  
Имеются (их описание)/не имеются

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Лабутин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.